Produkte



Eaton 216535

Eaton Moeller® series M22 Aufbaugehäuse, 1 Einbaustelle

Allgemeine Spezifikation

PRODUKTNAME	Eaton Moeller® series M22 surface mounting enclosure
KATALOGNUMMER	216535
PRODUKT LÄNGE/TIEFE	74 mm
PRODUKTHÖHE	72 mm
PRODUKTBREITE	82 mm
PRODUKTGEWICHT	0.134 kg
ZERTIFIKAT(E)	CSA-C22.2 No. 14-05 UL CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 94-91 UL File No.: E29184 CE IEC/EN 60947-5 CSA CSA Class No.: 3211-03 UL 508 UL Category Control No.: NKCR
EAN	4015082165352
MODELLCODE	M22-I1

Powering Business Worldwide

Klimatische Umweltbedingungen

UMGEBUNGSBETRIEBSTEMPERATUR - MAX.	70 °C
UMGEBUNGSBETRIEBSTEMPERATUR - MIN.	-25 °C

Kontakte

KRAFT FÜR ZWANGSÖFFNUNG - MIN.	0 N

Kommunikation

ANBINDUNG AN SMARTWIRE-DT	Nein

Bauartnachweis

10.10 ERWÄRMUNG	Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 KURZSCHLUSSFESTIGKEIT	Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT	Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 MECHANISCHE FUNKTION	Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
10.2.2 KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT	Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 WÄRMEBESTÄNDIGKEIT VON UMHÜLLUNG	Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 WIDERSTANDSFÄHIGKEIT ISOLIERSTOFFE GEWÖHNLICHE WÄRME	Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 WIDERST. ISOLIERSTOFFE ABNORM. WÄRME/FEUER DURCH INT. ELEKTR. AUSWIRK.	Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

10.2.4 BESTÄNDIGKEIT GEGEN UV-STRAHLUNG	Auf Anfrage
10.2.5 HEBEN	Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 SCHLAGPRÜFUNG	Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 BESCHRIFTUNGEN	Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 SCHUTZART VON BAUGRUPPEN	Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 LUFT- UND KRIECHSTRECKEN	Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 SCHUTZ GEGEN ELEKTRISCHEN SCHLAG	Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 EINBAU VON BETRIEBSMITTELN	Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 INNERE STROMKREISE UND VERBINDUNGEN	Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 ANSCHLÜSSE FÜR VON AUSSEN EINGEFÜHRTE LEITER	Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 BETRIEBSFREQUENTE SPANNUNGSFESTIGKEIT	Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 STOSSSPANNUNGSFESTIGKEIT	Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 PRÜFUNG VON UMHÜLLUNGEN AUS ISOLIERSTOFF	Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

Angaben zum Gehäuse

GEHÄUSEFARBE	Grau
GEHÄUSEMATERIAL	Plastik
GEHÄUSEART	Aufbaugehäuse

Merkmale und funktionen

AUSSTATTUNG:	Edelstahlschrauben
VORPRÄGUNGEN	2 x M16 (Durchbruch zur Leitungseinführung rückseitig) 1 x M20 (Durchbruch zur Leitungseinführung oben) 2 x M20/25 (Durchbrüche zur Leitungseinführung seitlich, 1 x jede Seite)
ANZAHL DER BEFEHLSSTELLUNGEN	1

EINBAUSTELLEN	1
RAL-NUMMER	7035

Allgemeine Informationen

SCHUTZART	NEMA 12 IP67/IP69K
ÖFFNUNGSDURCHMESSER	22.5 mm

Downloads

BROSCHÜREN	RMQ Titan – broschuere
ECAD MODELL	ETN.216535.edz
INSTALLATIONSANLEITUNG	IL04716003Z
KATALOGE	eaton-Sortimentkatalog-Befehlen-und-Signalisieren-Katalog-CA047003DE-de-de.pdf
MCAD MODEL	eaton-pushbutton-control-stations-mcad-3d-models-m22-i1.stp eaton-enclosure-mcad-drawings-aufbaugehaeuse-gr-1.dwg eaton-aufbaugehaeuse-gr1-3d-model.stp eaton-enclosure-mcad-drawings-aufbaugehaeuse-gr1.dwg
PEP ECO-PASSPORT	eaton-pushbutton-control-stations-pep-eato-00299-v0101-en.pdf
ZEICHNUNGEN	eaton-operating-surface-mounting-m22-accessory-dimensions-003.eps eaton-general-totally-insulated-t0-main-switch-symbol.eps eaton-operating-surface-mounting-m22-accessory-3d-drawing-005

eaton-operating-button-symbol-007.eps

PROJEKTNAME:
PROJEKTNUMMER:
ERSTELLT VON:
DATUM:

Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irland
Eaton.com

© 2026 Eaton. Alle Rechte vorbehalten.

Folgen Sie uns in den sozialen Netzwerken und erhalten Sie aktuelle Produkt- und Supportinformationen.